

Sheet3

Odkouření – kalkulace

Délka komína k vyústění je 840cm, použije se 0.5m UV trubka a 4 2m trubky

Pro připojení kotle se použijí 2 kolena, 1 s revizními otvory, délka od vyústění sopouchu ke kotli nepřesáhne 0.5m.

V kalkulaci jsem počítal s 1x 0.25m a 1x 0.5m prodloužení. Kotel lze zavěsit přímo pod koleno, přírubu mám.

Navrhuji následující sestavu:

Položka	bez DPH	s DPH 15%	Počet	Celkem
Regulus KOMÍNEK pr.80/125 (A5023166)	2151	2473	1	2473
Prodloužení 0,5 m, UV odolné (BN011005)	141	163	1	163
Regulus - trubka 80mm – 2,0 m (BB011061)	299	344	4	1376
Koleno patní včetně držáku do komína (A1012122)	483	556	1	556
Regulus prodloužení PP 125/80 250mm (A2010000)	371	427	1	427
Regulus prodloužení PP 125/80 500mm (A2010001)	442	508	1	508
Koleno 90° s inspekčním otvorem 80/125 (A2006107)	1100	1265	1	1265
Kondenzační Regulus - koleno 90° 80/125 (A2006105)	499	574	1	574
Práce a revize	3000	3450	1	3450
Celkem				10792