



LEGENDA :

— jímocí vedení – A1MgSI 8 mm
 - - - - - uzemňovací vedení – FeZn 30/4 mm

1. – 6. připojení na uzemnění – jímocí soustava
 7. uzemnění elektroinstalace – RU
 J1–J6 jímocí – 1 m dl.
 SS,SR02,SZ hromosvodové svorky
 SP,S0
 OU ochranný úhelník

POZNÁMKA : – provést základový zemník



ZPRACOVATEL ČÁSTI ING. SVATOPLUK HRP-JAN JABLONSKÉHO 59, DĚPČOV TEL.: 605 979 181		ZOOP - PROJEKTANT ING. SVATOPLUK HRP-JAN	VYPRACOVAL ING. SVATOPLUK HRP-JAN	GENERALNÍ PROJEKTANT ING. MARTIN RUBE ZÁTOČNÝ 20 664 53 ZÁTOČNÝ STAVEBNÍK ING. MARTIN RUBE ZÁTOČNÝ 20 664 53 ZÁTOČNÝ PROJEKČNÍ PRŮMYSL PROJEKČNÍ PRŮMYSL
AKCE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA P.Č.620 A 621	MÍSTO PARC.Č.620 A 621, K.U. ZÁTOČNÝ	STUPEŇ 03-05	MĚŘÍTKO 1 : 100	
OBJEKT SD-01	ČÁST D1.4.5. ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	FORMÁT 4 A4	ČÍSLO ZMĚNY 02/2018	DATA 02/2018
MÁZEV HRDNOŠVDD		Č. PŘÍLOHY 07	Č. KOPIE	