

Příloha č. 1 smlouvy 17_SOBS01_4121347624

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121347624

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Za Zámkem, kat.území: Lysá nad Labem, parc.č.23/38, 289 22 Lysá nad Labem
- EAN: - pro data spotřeby 859182400610154648

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Rozpojovací jističí skříň R345/SR502 rozhraní parcel p.č. 23/38 a p.č. 23/9
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v rozpojovací jističí skříni pozice FU1
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v rozpojovací a jističí skříni

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 25,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T4

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Příprava pokrmů	0,00	6,60	6,60
Klimatizace	0,00	6,50	6,50
Ostatní spotřebiče	0,00	5,00	5,00
Osvětlení	0,00	3,50	3,50

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:

Stávající kabelová rozpojovací skříň R345/SR502 pozice FU1 na rozhraní parcel p.č. 23/38 a p.č.23/9 bude upravena montáží R200/B,K- ro 2 odběrná místa (1- stávající-č.p.1969, 2- nové odběrné místo)

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Pro měření dodané elektrické energie bude vybudována elektroměrová rozvodnice (v pilíři na hranici pozemku p.č.23/38) přístupná z veřejného místa, ve vzdálenosti max 3m od místa připojení k distribuční soustavě (DS)), vybavená přístroji pro požadovanou sazbu prostřednictvím autorizované firmy na náklady žadatele, která musí odpovídat zásadám stanoveným v rámci působnosti ČEZ Distribuce a.s. Umístění určují "Připojovací podmínky pro osazení měřicího zařízení v OM napojených ze sítě NN"(připojovací podmínky jsou volně ke stažení na www.cezdistribuce.cz) Místem připojení k DS jsou pojistkové spodky ve stávající kabelov rozpojovací skříni R345/SR502 pozice FU1(kabelová rozpojovací skříň bude na pozici FU1 upravena dvojmontáží pojistkových spodků upravena pro 2 odběrná místa na náklady poskytovatele sítě)na rozhraní parcel p.č. 23/38 a p.č. 23/9. Žadatel na své náklady vybuduje HDV (hlavní domovní vedení) od pojistkových spodků v kabelové skříni (poskytovatele sítě) do elektroměrové rozvodnice. Typ a průřez vodiče HDV určí na základě výpočtu projektant.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: v oplocení
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

Otočte prosím