


Základová spára musí být homogenní pod celým projektovaným půdorysem, aby nedocházelo k nerovnoměrnému sedání objektu a musí být minimálně 1,10 m pod upraveným terénem a zároveň min. 0,40 m pod stávajícím terénem.

Základy tvoří betonové pasy a patky, na nichž bude provedeno ztracené bednění a nosná podlahová betonová deska tloušťky 150mm z betonu C20/25 XC2.
 Šířka základových pasů 600mm, patky 800/800, resp. 1200/1200mm při min. výšce 500mm.
 Základové konstrukce budou vyztuženy prutovou výztuží z oceli B500B, resp. KARI sítí - viz konstrukční část této PD.
 Podlahová deska je vyztužena při spodním a horním okraji KARI sítěmi ØR6, oka 150/150 mm a je uložena na vrstvě hutněných násypů s požadovaným Edef,2= min. 30 MPa při poměru Edef,2/Edef,1 = max. 2,5 na horním lici této ztuhněné vrstvy šterkodrtě - viz část konstrukční.
 Betonáž základů musí být prováděna přímo do vykopaných rýh, v období, kdy teplota neklesne pod 5 °C. V průběhu zrání bude zajištěno příslušné ošetření betonu.
 Před započítím betonáže je nutno provést dle PD příslušných profesí kontrolu umístění prostupů a uložení obvodového zemního pásu s potřebnými vývody dle části ELO.
 Dřevěná nosná kce terasy je uložena na rektifikačních třmenech (např. BMF SIMPSON) kotvených do monolitických patek.
 Výkopové práce pro patky carportu na hranici pozemku je nutno provádět ručně.
 Kóta v rámečku značí celkový rozměr základové desky, resp. její polohu vůči hranici parcely.

POZN.: ±0,000 = 209,410 m n.m. v systému Bpv		REVIZE 03 - VNITŘNÍ PATKY 1200/1200mm
ZODP. PROJ.:	ING.ARCH. MILOŠ ČERNÝ	 ČERNÝ ATELIER
ARCH. NÁVRH:	ING.ARCH. MILOŠ ČERNÝ	
VYPRACOVAL:	ING. PETR JANDA	*ČERNÝ ATELIER* - OCELAŘSKÁ 659/5, 190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ, TEL: 608 511 921, WWW.CERNYATELIER.CZ
ČÁST:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ	INVESTOR: KATEŘINA A STĚPÁN VÁVROVI, Hadravská 804/10, Praha 5 - Radotín
NÁZEV AKCE:		FORMÁT: A2
NOVOSTAVBA RD		DATUM: 06 / 2020
MÍSTO STAVBY:	ul. Pod Velkým Hájem, Praha-Radotín, parc.č. 1775/7, 1775/14	MĚŘÍTKO: 1:50
ÚČEL DOKUMENTACE:	DSP/OŠ	ČÍSLO KOPIE
OBSAH:		ČÍSLO VÝKRESU
ZÁKLADY		D.1.1.2