



### LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
7.02	VÝFUKOVÝ KUS SE SÍTÍ PROTI HMYZU DN150	1
7.03	VÝFUKOVÝ KUS SE SÍTÍ PROTI HMYZU DN180	1
7.04	NASÁVACÍ KUS SE SÍTÍ PROTI HMYZU DN180	1

### POZNÁMKA

- ROZVODY POTRUBÍ UMÍSTĚNY V PODHLEDU, JEDNOTKA VZT JE UMÍSTĚNA V SUTERÉNU
- POTRUBÍ Z ROZDĚLOVACÍCH BOXŮ JE PLASTOVÉ FLEXIBILNÍ 73(63)/50 m (AIR EXCELLENT SYSTEM)
- POTRUBÍ VEDOUcí DO ROZDĚLOVACÍCH BOXŮ A EXTERIÉRU BUDE IZOLOVANÉ SPIRO POTRUBÍ SK.I
- PŘÍVODNÍ MŘÍŽKY BUDOU OSAZENY DO KLEMPÍŘSKÉHO VÝROBKU IZOLOVANÉHO KAUKČUKOVOU IZOLACÍ
- POTRUBÍ NA STRANĚ EXTERIÉRU POZINK PL. SK.I IZOLOVANÝ KAUKČUKOVOU PAROTĚSNOU IZOLACÍ TL. 19 mm
- POTRUBÍ V EXTERIÉRU IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ VATOU TL. 40 mm A OPLECHOVÁNO POZINK PLECHEM
- VÝŠKOVÁ KÓTA JE VZTAŽENA K PODLAZE 2.NP: +0,000=+3,040

