



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	JMÉNO	(m2)
1.01	ZÁDVEŘÍ	7,12
1.02	ŠATNA	3,49
1.03	SPÍŽ	1,88
1.04	SCHODIŠTĚ	4,83
1.05	OBÝVACÍ POKOJ + KK	65,20
1.06	UMÝVÁRNA	2,94
1.07	WC	1,90
1.08	HALA	5,22
1.09	LOŽNICE	12,59
1.10	ŠATNA	5,99
1.11	KOUPELNA + WC	7,56
1.12	DĚTSKÝ POKOJ	15,62

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
3.01	UNI-BOX MALÝ 400x320x200 mm PRO NAPOJENÍ FLEXIBILNÍHO POTRUBÍ, PŘIPOJOVACÍ HRDLO d160 mm	2
4.01	PŘÍVODNÍ MŘÍŽKA 345x100 mm S REGULAČNÍ KLAPKOU, PROVEDENÍ RAL, VČETNĚ BOXU NA NAPOJENÍ POTRUBÍ AIR EXCELLENT	4
4.02	ODVODNÍ MŘÍŽKA 345x100 mm S REGULAČNÍ KLAPKOU, PROVEDENÍ RAL, VČETNĚ BOXU NA NAPOJENÍ POTRUBÍ AIR EXCELLENT	5
4.03	ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ d125 mm, PROVEDENÍ RAL, VČETNĚ TVAROVKY PRO NAPOJENÍ HADIC AIR EXCELLENT	1
8.01	DIGESTOŘ VČETNĚ VENTILÁTORU (Q=250 m3/h, VÝTLAK 60 Pa), TUKOVÝCH FILTRŮ A ZPĚTNÉ KLAPKY	1

LEGENDA

	Ø 100	PRŮMĚR KRUHOVÉHO POTRUBÍ
		TEPELNÁ IZOLACE
		POTRUBÍ SPIRO
	570	NUCENĚ PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH DO MÍSTNOSTI m3/h
	150	NUCENĚ ODVÁDĚNÝ VZDUCH Z MÍSTNOSTI m3/h
		REVIZNÍ OTVOR

POZNÁMKA

- DVEŘE BUDOU V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ NEBO OSAZENY DVEŘNÍ MŘÍŽKOU
- ROZVODY POTRUBÍ UMÍSTĚNY V PODHLEDU, JEDNOTKA VZT JE UMÍSTĚNA V SUTERÉNU
- POTRUBÍ Z ROZDĚLOVACÍCH BOXŮ JE PLASTOVÉ FLEXIBILNÍ 73(63)/50 m (AIR EXCELLENT SYSTEM)
- POTRUBÍ VEDOUcí DO ROZDĚLOVACÍCH BOXŮ A EXTERIÉRU BUDE IZOLOVANÉ SPIRO POTRUBÍ SK. I
- POTRUBÍ NA STRANĚ EXTERIÉRU POZINK PL. SK.I IZOLOVANÝ KAUKČUKOVOU PAROTĚSNOU IZOLACÍ TL. 19 mm
- POTRUBÍ V EXTERIÉRU IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ VATOU TL. 40 mm A OPLECHOVÁNO POZINK PLECHEM
- VÝŠKOVÁ KÓTA JE VZTAŽENA K PODLAZE 1.NP: +0,000=+0,000