



POZNÁMKY

- výška vypínačů stávající
- mimo wc a koupelnu a kuchyň , zde dle pohledů
- umístění vypínačů dle skutečného provedení dveří
- design přístrojů, bílá standard ABB TANGO
- řešení instalace podle ČSN 33-2000-7-701 ed2. Řeší krytí, resp. provedení svítidel, jejich výšku a umístění zásuvek a spotřebičů podle definovaných zón.

D.1.2.2.4 půdorys osvětlení

M 1:50, 1xA3

U Pernštejnských 4 , byt č.17 / 6p

- Praha 4

Ing. František Haščyn
Ing. Robert Dědič