



LEGENDA:

- ⊗ nouzové osvětlení
- △P6 přenosný hasičí přístroj
- N01.04 požární úsek
- IŠ požární úsek – šachta
- REI 60 DP1 požární odolnost vnitřních stěn
- ≡ REI 60 DP1 požární odolnost stropní konstrukce
- EW 30 DP1 – C požární odolnost požárního uzávěru
- REW 60 DP1 požární odolnost obvodové stěny
- ➔ směr úniku
- autonomní detekce a signalizace

Investor:	CESTER house s.r.o. Revoluční 1028/8, Praha 1 – Nové Město	Ing. Michal Hlavačka M & H	
Stavba: Rekonstrukce podkroví BD Neprobylice Neprobylice 7, 273 75 Neprobylice		Poradensko tech. činnost v PO Křížkovského 18, Praha 3 GSM. 603789143	
Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Hlavačka	Vypracoval:	Ing. Michal Hlavačka
Stupeň PD:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	Datum: 05/2022	Měřítko: 1:xxx
Část dokumentace:	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY	Formát: 2x A4	Paré:
Výkres:	PŮDORYS 2.NP	č. výkresu:	D.1.3.b.03