



UPOZORNĚNÍ:
DELKA JIMACÍ TYČE BUDE PŘESAHOVAT 800mm NAD
NAD SKUTEČNÝM PROVEDENÍM VÝŠKY KOMINU
/OSADIT NA KOMINĚ/

SPOJE A MATERIÁL
VŠECHNY SPOJE /SVÁŘEN, SVORKOU/ ULOŽENÉ POD POUROČHEM
OPATŘIT PROTIKOROZÍ OCHRANOU: 2x ASFALTOVÝ MATERIÁL
V DÉLCE cca 400 mm
ZEMĚ/VZDUCH: 2xASFALTOVÝ MATERIÁL 0,3m-ZEMĚ: 0,2m-VZDUCH

LEGENDA:

- DRÁT ALMgSi 8 mm JIMACÍ VEDENÍ
- DRÁT FeZn 10 mm ULOŽENÝ V ZEMI
- JT2 JIMACÍ TYČ, l = 2m
- SJ1- SVORKA JIMACÍ
- OS - OCHRANNA STRÍŠKA
- POMOCNÝ JIMAC - DRÁT ALMgSi 8 mm, l = 0,5m
- PJ ZEMNÍ TYČ SE SVORKOU, DÉLKA 2m
- ZT2 - ZEMNÍ TYČ SE SVORKOU, DÉLKA 2m
- SK - SVORKA KŘÍŽOVÁ
- SP - SVORKA PŘIPOJOVACÍ
- SR03 - SVORKA ZEMNÍČÍ (DRÁT + DRÁT)
- SO - SVORKA OKAPOVÁ
- SZN - SVORKA ZKUŠEBNÍ NEREZOVÁ
- OU - OCHRANNÝ ÚHELNÍK S DRŽÁKY DO ZDIVA
- ČÍSELNÝ SVODOVÝ ŠTÍTEK
- DRÁT ALMgSi 8mm JIMACÍ VEDENÍ
- DRÁT FeZn 10mm NOVÝ VÝVOD PRO UZEMNĚNÍ
- HROMOSVODU DO SVORKY SZN

POZNÁMKA:

NA STŘEŠE RD BUDE ZŘÍZENÁ HŘEBENOVÁ JIMACÍ SOUSTAVA, ODDALENÝ HROMOSVOD.
OCHRANA PŘED BLESKEM DLE ČSN EN 62305 TRÍDA LPs III.
JIMACÍ SOUSTAVA NAVRŽENA DLE METODY "VALCÍ SE KOLE,"
POLOMĚR KOLE 45m.
JIMACÍ VEDENÍ BUDE ULOŽENO NA PODPĚRÁCH VEDENÍ S ROZTEČÍ 1 METR
S DOSTATEČNOU VZDALENOSTÍ S.
JIMACÍ VEDENÍ ULOŽENO NA PODPĚRÁCH PV01, PV11, PV15
KRYTINA - BOBROVKA.
BUDE-ALI V BLÍZKOSTI SVODU JIMACHO VEDENÍ - OKAPOVÝ SVOD
PROVĚST JEHO PŘIPOJENÍ K JIMACÍMU VEDENÍ HROMOSVODU.
VŠECHNY OCELOVÉ KONSTRUKCE, KTERÉ NEZAUSTUJÍ DO OBJEKTU
PŘIPOJIT K JIMACÍMU VEDENÍ HROMOSVODU.
CELKOVÝ ZEMNÍ ODPOR UZEMNĚNÍ MAX. 5 OHMŮ.
UZEMNĚNÍ BUDE ULOŽENO V ZEMI VE VÝKOPU 35x70 cm.
PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPŮ PRAČI MUSÍ BYT PROVEDENO
PŘESNĚ VYTŘENÍ VŠECH PŮVODNÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ
ZA ÚČASTI MAJITELU, SPRÁVCU TĚCHTO SÍTÍ.
ANTÉNNÍ STOŽÁR TV BUDE ŘEŠEN V DALŠÍM STUPNI PD VIZ.
POPIS TECHNICKÁ ZPRÁVA.
TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU ČÁSTÍ PD.

Tato dokumentace je určena pouze pro ohlášení stavby a stavební povolení.
V tomto stupni je proveden pouze hrubý návrh a zpracovatel
této projektové dokumentace nepřebírá jakékoli záruky a odpovědnosti za případné
škody, vzniklé použitím této dokumentace k jiným účelům, než k jakým je určena.