



LEGENDA:

typ svítidla / číslo okruhu

- A - stropní IP 20/DZ 11 W ; LED
- B - nástěnné IP 20/DZ 11 W ; LED
- C - stropní/nástěnné IP 43/DZ 11 W ; LED
- D - zářivkové IP 20/ 2x36 W EP
- E - zářivkové IP 20/ 1x18 W EP s vyp.

- vodič CYKY-J 4x10
- vodič CYKY-J 5x4
- vodič CYKY-J 2-5x1.5
- vodič CYKY-J 3x2.5
- vodič CYKY-J 5x2.5
- vodič KOAX ; UTP ; JY-(st)Y 2x2x0,8
- hlavní kabelová trasa

- spínač osvětlení jednobolový - č. 1
- spínač osvětlení sériový - č. 5
- přepínač osvětlení střídavý - č. 6
- přepínač osvětlení sériový střídavý - č. 5A
- přepínač osvětlení dvojité střídavý - č. 5B
- přepínač osvětlení křížový - č. 7
- autonomní pož. hlásič
- vývod 400 V
- vývod 230 V
- ventilátor s doběhem
- spínač do vlhka
- pohybové čidlo
- el. ohřivač TUV
- ovládání žaluzií

- stropní svítidlo
- nástěnné svítidlo
- liniové svítidlo
- dvojzásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 20
- dvourámeček -zásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 44
- doplň. pospojování koupelna
- zásuvka televize; v = cca. 60 cm
- zásuvka DATA
- domácí telefon a zvonek; v = cca. 140 cm
- tlačítko 1/0, ovládání osvětlení
- rozvaděč
- zásuvka 400 V ; 16 A
- zvonkové tablo

OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE; PROUDOVÝ CHRÁNIČ;  
DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
SOUSTAVA: 3 + PE + N AC 50 Hz 400V;TN - S

VNĚJŠÍ VLVIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
NORMÁLNÍ AB5; BA1; CA1  
VENKOVNÍ AB8; AD4; BA1; CA1

Vypracoval	Kreslil	IČO: 07483686	KAREL SOMMER PROJEKCE ELEKTRO ŽIŽKOVA 278 Český Brod GSM: +420 739 733 066	
K. Sommer	K. Sommer ml.	ČKAIT: 0003633		
Místo stavby	parc. č. st. 400, k.ú. Litice u Plzně			
Investor	Ing. J. Štěpnička, Pobřežní 9/12, Vrchlice 284 01 a D. Štěpničkova, Stroupežnického 298/16			
Akce:			Datum	08/2021
STAVEBNÍ ÚPRAVY RD Č.P. 4 ELEKTROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ			Stupeň PD	DSP
			Formát	4x A4
			Měřítko	1:50
Obsah:			Číslo výkresu	
PŮDORYS 1.PP			D.1.4.3.02	