

LEGENDA :

- vodič AlMgSi 8 mm (příp. izol.) na střeše
- vodič FeZn 10 mmn, FeZn 30/4 uložen v základech
- pomocný jímec
- oddálený jímec převyšující chráněnou část (ochr. prostor.) - JR2

Propojovací uzem. vedení uložit na dno základu dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3;

spoje v zemi (2x svorka) jsou zality asfaltem; přednostně provést sváření

TA: antena pro NET; komín - vodivé nespojovat s jímecí soustavou

Na svodů osadit označovací štítky

Max. zemní odpor zemniče je 10 Ohm;

Dle použitého materiálu klemp. prvků příp. zvolit odpovídající materiál

pro hromo (FeZn, Cu, příp. izol. vodič)

Hromosvod provést dle ČSN EN 62 305 (1-4)

Navržena hladina ochrany - III, třída LPS III

Okoli objektu - zóna ochrany LPZ0A; ochr. prostor jímace LPZ0B

Vnitřní prostor - LPZ1

Uzemnění spojit dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 na MEB (HOP) objektu

