



Poznámka:

Výška umístění vypínačů a přepínačů - střed 1,1m nad podlahou. U všech výšek se rozumí - nad čistou podlahou.
 Výška umístění zásuvek v obytných místnostech - střed 0,25m nad podlahou, v koupelně dolní okraj 1,2m nad podlahou.
 V kuchyni budou vývody a zásuvky pro kuchyňské spotřebiče umístěny podle montážních výkresů dodavatele kuch.linky.
 U vývodů pro nástěnná svítidla ponechat volný konec kabelu cca 1,5m.
 Transformátory pro bodová svítidla budou uloženy v podhledu.
 Koncové prvky přístrojů (zásuvky, vypínače) budou v provedení na základě rozhodnutí investora.
 Svítidla budou osazována na osu dveří / osu místností, pokud není ve výkrese uvedeno jinak.
 Přesné pozice koncových prvků, světél a vývodů včetně výšek dle projektu interiéru / stavby.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.m.	popis místnosti
1.01	přípravná, odbytová plocha
1.02	chodba
1.03	provozní kancelář
1.04	umývárna provozního nádobí
1.05	WC zaměstnanci předsiň
1.06	šatna zaměstnanci
1.07	WC zaměstnanci ženy
1.08	WC zaměstnanci muži
1.09	sklad suchých potravin
1.10	sklad obalů
1.11	chladárna potravin
1.12	WC zákazníci předsiň
1.13	WC zákazníci ženy
1.14	WC zákazníci muži

Legenda - silnoproud:

- Vypínač jednopólový pod omítku, IP20, faz.1
- Vypínač lustrový pod omítku, IP20, faz.5
- Vypínač schodišťový pod omítku, IP20, faz.6
- Vypínač dvojitý schodišťový pod omítku, IP20, faz.6+6
- Vypínač křížový pod omítku, IP20, faz.7
- Přítomnostní čidlo, 230V
- Vývod třífázový
- Vývod jednofázový
- Rozváděče pizzerie RPIZx
- Led svítidlo 701, 6W, 3000K, specifikace dle knihy svítidel
- Led svítidlo 702, 7W, specifikace dle knihy svítidel
- Led svítidlo 703, 40W, 4000K, specifikace dle knihy svítidel
- Led svítidlo 704, 10W, 4000K, specifikace dle knihy svítidel
- Led svítidlo 705, 5W, 4000K, specifikace dle knihy svítidel
- Led svítidlo 708 s autonomním bateriovým zdrojem 60min, specifikace dle knihy svítidel
- Led svítidlo 709 s autonomním bateriovým zdrojem 60min, specifikace dle knihy svítidel

NÁZEV PROJEKTU

BD Nuselská 1754/53 , parc.č. 491/1
 Praha 2 - Nusle
 komerční prostor č. 111
 stavební úpravy

Projektová dokumentace
 pro ohlášení
 ±0,000 = je kóta relativní (podlaha přízemí)

B	PROJEKT_PRO_OHLÁŠENÍ_STAVBY	15.10.2021
A	STUDIE	30.9.2021
CISLO	POPIS	DATUM

ARCHINA		
ČÁST PROJEKTU D DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
STAVEBNÍ OBJEKT D1 Stavební objekty	OBJEDNATEL D-pizza s.r.o. Kaprova 42/174 Praha 1 - Staré Město	VEDENÍ PROJEKTU PIKAZ s.r.o. Odlhova 51 Praha 2 - Nusle
ČÁST D1.4e Zařízení silnoproudé elektroinstalace	STUPEŇ Ohlášení stavby	MĚŘITKO 1:50
DĚL Výkresová dokumentace	VYDÁNO 15.10.2021	KRESLIL Josef Rampír
PŘÍLOHA Půdorys dispozice osvětlení	AUTOR Ing.arch. Ivo Nahálka	REVIZE B
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jaroslav Janeček	Č. PARÉ	Č. PŘÍLOHY 02

VÝKRESY JSOU AUTORSKÝM MAJETKEM ARCHINA S.R.O. A NESMÍ BÝT BEZ JEJÍHO SOUHLASU ROZŠŘOVÁNY