

**Věc : Rozvod nové elektroinstalace , rekonstrukce rozvaděče včetně podružného měření.
Místo : Budova staré kotelny v areálu České pošty - Hodonín, ul. Velkomoravská**

| Množ. | Popis |
|-------|---|
| 235 | Kabel CYKY 5Jx4 |
| 280 | Kabel CYKY 3Jx2,5 |
| 210 | Kabel CYKY 3Jx1,5 |
| 45 | Kabel CYKY 3Ox1,5 |
| 20 | Drát zelenožlutý ZŽ-10mm |
| 10 | Lišta EIP 60x40 - bílá |
| 20 | Lišta EIP 40x40 - bílá |
| 6 | Lišta EIP 40x20 - bílá |
| 20 | Lišta EIP 25x25 - bílá |
| 10 | Krabice OBO A11 VDE |
| 3 | Krabice ABOX 060 - 6mm ² |
| 5 | Zásuvka 32/5/400-Quik |
| 15 | Zásuvka IP44 šedá - napovrch |
| 2 | Vypínač č.1 IP44 - šedý napovrch |
| 4 | Vypínač č.6 IP44 - šedý napovrch |
| 1 | Podružný elektroměr MANELER - 100A/3F/1S/7M |
| 3 | Chránič PF6-40/4/003 |
| 2 | Jistič PL6 - B32/3 |
| 3 | Jistič PL6 - B25/3 |
| 7 | Jistič PL6 - B16/1 |
| 3 | Jistič PL6 - B10/1 |
| 1 | Lišta propojovací G-3L |
| 8 | Krytka koncová EK-C-3 |
| 11 | Svítilno PROFI 258 AC 2x58W - IP65 |
| 11 | Recyklace za svítidla |
| 22 | Zářivka 58W/840/21 T8 |
| 22 | Recyklace za světelné zdroje |
| 2 | Svítilno 1x100W IP44 |
| 120 | Přichytka pro stahovací pásek CH-8 |
| 1 | Spojovací materiál |
| 1 | Přesum materiálu |
| 1 | Práce |

Registrace u OŽÚ KYJOV, č.j.: OŽÚ13176/07/4