

Ověřena dokumentace je podkladem  
pro provedení a aby podle souhlasu  
s ontologickým úřadem  
Č.j.: MBE 36907/1.2011/VYST-5  
ze dne: 27. 6. 2011  
Městský úřad Beroun  
odbor výstavby

### VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-3





PRO VENKOVNÍ NEBEZPEČNÉ PROSTORY AA3+AA4, AB8, AD3,  
OSTATNÍ VNĚJŠÍ VLIVY JSOU PRO VENKOVNÍ PROSTORY V SOULADU  
S ČSN 33 2000-5-51 ČL. 512.2.4 POVAŽOVÁNY ZA NORMÁLNÍ

V PROSTORECH BEZ OZNAČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ JSOU VNĚJŠÍ VLIVY  
V SOULADU S ČSN 33 2000-5-51, ČL. 512.2.4 POVAŽOVÁNY ZA NORMÁLNÍ

### KŘÍŽENÍ KABELU S MÍSTNÍ A DOMÁCI KOMUNIKACÍ (OSTATNÍMI SÍTĚMI)

### ULOŽENÍ KABELU V ZEMI



ROZVODNÁ SOUSTAVA: SÍŤ TNC/S, 3+PEN / 3+N+PE, 400 / 230V, 50Hz DLE ČSN 33 2000-3, ČL. 312.2.1

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41  
ČL. 411- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;  
ČL. 411.2 - OCHRANA ZÁKLADNÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)  
ČL. 411.3 - OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

### POZNÁMKA

INSTALACE JE ZAKRESLENA VE ZJEDNODUŠENÉM TVARU PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.  
PRO REALIZACI JE NUTNÉ VYPRACOVAT DALŠÍ STUPNĚ PROJEKTU

### LEGENDA

- PROJEKTOVANÉ ZEMNÍ PŘÍPOJNÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN AYKY 4Bx16 a CYKY 7x2,5 DO HLAVNÍHO DOMOVNÍHO ROZVÁDĚČE RH1.
- - - PROJEKTOVANÉ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ DO ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ CYKY 5Cx2,5
- ER STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ ELEKTROMĚROVÝ PRO DVOUSAZBOVÉ MĚŘENÍ
- RH1 HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVODNICE
- RD2 DOMOVNÍ ROZVODNICE
- ZS ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, IP65, např. typ ZS 00110, SVED

**EPD ŽLOUKOVICE**

PROJEKTANT PROFESE:		SDRUŽENÍ ELEKTROPROJEKTANTŮ Ing. Miroslav FÚSEK IČO: 152 09 598, ČKAT-1301573 Ing. Petr Fúsek Bc. Jiří Fúsek IČO: 724 13 549
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Miroslav Fúsek	ČÍSLO INT. ZAKÁZKY: 214/2011
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Fúsek	DATUM: 04/2011
INVESTOR:	Jiří Kašpar Najdrova 2182, Roztoky 252 63 tel: 739 601 256	FORMÁT: 2xA4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Ing. Arch. Miroslav Ščudla Rooseveltova 15, 160 00, Praha 6 tel: 774 407 539	
ČÁST:	<b>F.1.5 ELEKTROINSTALCE</b>	
VÝKRES:	<b>SITUACE</b>	
Č. VÝKRESU:	DATUM:	STUPEŇ:
<b>F.1.5.8</b>	I. 2011	DSP
		PARÉ:

5