



LEGENDA:

- TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ – TEPLOTA VIZ TEPLOTNÍ SPÁD
- TOPNÁ VODA VRÁTNÁ – TEPLOTA VIZ TEPLOTNÍ SPÁD
- ROZVOD STUDENÉ VODY, IZOLACE TUBEX TL.10mm
- ROZVOD TEPLÉ VODY, IZOLACE KAIMANNFLEX ST TL.13mm
- ROZVOD CÍRKULACE, IZOLACE KAIMANNFLEX ST TL.13mm

APARÁTY:

- K1 – PLYN. KOND. KOTEL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB172–14, VKON 14 kW
- OUV1 – ZÁSObNIK TV BUDERUS LOGALUX WU120W, OBJEM 120 LITRŮ
- EN2 – EXpANZNÍ NÁDOBĚ REFLEX DD 12/10 /DODÁVKA ZTI/
- CČ1 – CÍRKULAČNÍ ČERPADLO WÍLO Z15 /DODÁVKA ZTI/

ARMATURY:

- PV1 – POJISTNÝ VENTIL OKRUHU TV 10 bar /DODÁVKA KOTLE/
- PV2 – POJ. VENTIL TV MEIBES DUCO 1/2"x3/4" KB DN15, 10 bar /DODÁVKA ZTI/
- KK – KULOvÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ GIACOMINI R910, PN20, PN25
- ZV – ZPĚTNÝ VENTIL S PRUŽINOU GIACOMINI R60, PN20
- VK – VYPouŠTĚCÍ VENTIL GIACOMINI R608D
- PŠ – PŘÍMĚ ŠROUBENÍ

POTRUBÍ:

- AI – VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ ALPEX–THERM XS (IVAR)

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|--|
| ZODPOVĚDNÝ: | | AUTORIZACE, PODPIS: | |
| Ing.Jindřich Matějka, projektová kancelář TZB | | | |
| ČKAIT 003319, j.matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257 | | | |
| AKCE: | | | |
| NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU | | | |
| Za Humny 177/87, 250 70 Odolena Voda | | | |
| STAVEBNÍK: | | | |
| Daniel Hendrich | | | |
| Dr. Davida Bechera 659/5, 360 01 Karlovy Vary | | | |
| DĚL. PD: | F DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ | MĚŘÍTKO | |
| | | - | |
| F1.4a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB | | DATUM | |
| | | 9/2011 | |
| NÁZEV VÝKRESU: | | Č. KOPIE | |
| ÚT-SCHÉMA KOTELNY | | | |
| ČÍSLO PŘÍLOHY: | REVIZE: | STUPEŇ PD: | |
| F1.4a - 06 | - | DPS | |