

– drát FeZn 8 mm, jímací vedení

– z. pásek FeZn 120 mm2 (uložený v základech), zemnící soustava

A – jímací tyč 1,5 m

B – pomocný strojený jímač

– svod jímací soustavy

6

JAROSLAV DOUBEK
Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,
specializace elektrotechnická
ČKAIT - 0100746

ved. projektant	zodp. projektant	vypracoval	kreslil	
	Jaroslav	Doubek		

investor:	ing. Jiří Kohout, Čelakovského 1124, Strakonice ing. Iva Kohoutová, nám. Přátelství 2802/3, Tábor	č. zakázky	
		datum	11/2013
stavba:	Novostavba RD na pozemku parc.č. 1737/6 k.ú. Zliv u Českých Budějovic	formát	
		měřítko	1:100
		č. výkresu	E4
část:	D1.4. – Silnoproudá elektroinstalace Dokumentace pro SŘ	obsah	Hromosvod