






- 
Skrytý svod, drát FeZn Ø8 veden v nekovové tříštivé trubce Ø29 ve skladbě fasády
- Zkušební svorka umístěná ve fasádě ve skříňce
- Napojený na zemnič FeZn Ø10, vedený v ochranném úhleníku, l = 1700 mm
- 
Drát FeZn Ø8 – hřebenová jímací soustava
- 
Zemnič objektu – zemničí tyč FeZn, délka 2000mm, Ø25mm, 50 cm pod zemí
- 
Jímací tyč, délka 1,5 m
- 
Odbočení, vodivé spojení

Název akce:		Hájovna Nezdice
Investor:		Ing. Václav Matoušek
Fáze projektu:		DSP
Název výkresu:	Strana:	Jímací soustava
Měřítko:	Datum:	17.1.2013
Vypracoval:		Ing. Jan Němejč